



EL CALCULO EXACTO DEL TAMANO DE LOS CABLES DEPENDERA DE LA DISTANCIA. SE DEJA COMPLETAMENTE A CARGO DE LA EMPRESA QUE REALIZARA LAS OBRAS.

TODOS LOS CABLES DEBERAN SER DEL TIPO 1000 R02 V. LA PROTECCION DE LA ALIMENTACION GENERAL DEBERA CONTAR CON UN DISYUNTOR 300 mA.

Indice	Fecha	Tipo de modificacion	Solicitada por
CONEXION DE LOS CABLES ELECTRICOS FP2 ESTANDAR			
Escala : <u>—</u>		Creada para: <u>NOMBRE CLIENTE</u>	
Fecha : <u>07 MAI 08</u>	Dibujado por : <u>FLORES BE</u>	Asunto : _____	
Formato : <u>A3</u>	Comprobado por : _____	Tratamiento : _____	
Peso : _____	N°BE : <u>00000.000</u>	Ruta de acceso : _____	
No modificar a mano	SYSTEM: AUTOCAD 2000	C:_____	



FLUIDES PETROLE SERVICES

Tous Travaux GPL
 ZA la Boissonnette - 07340 PEAUGRES
 Tél: +33 (0)4 75 32 53 01 - Fax +33 (0)4 75 32 52 87
 RCS ANNONAY 441 872 587 - APE 743 B

C 0010	1/1
---------------	------------